

Gemeinde Jettingen

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 17.04.2018

Anwesend: Bürgermeister **Burkhardt** und 18 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)
Schriftführer: Anna-Lisa Kellner
Abwesend:
Befangen:
Außerdem anwesend: Franziska Haupt, Walter Lang und Fiona Sailer
 (Praktikantin), sowie Zuhörer und Vertreter der Presse

Az.: 022.32;
 564.12
§ 6

Vergabe der Planungsleistungen für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung in der Willy-Dieterle-Halle

1. Sachvortrag

In der Willy-Dieterle-Halle soll die Hallenbeleuchtung aus dem Jahre 1978 ausgetauscht werden. Geplant ist der Einbau moderner LED-Technik. Eine Stromeinsparung von mindestens 50% soll hierdurch erreicht werden. Technisch ist es notwendig, dass die Sport- und die Festbeleuchtung nach 40 Jahren erneuert wird. Weiter muss bei diesem Umbau aus brandschutzrechtlichen Gründen die Verkabelung teilweise ausgetauscht werden. Die Gemeindeverwaltung hat mit einem Vertreter der Planungsgruppe Schnepf aus Nagold, die verschiedene vergleichbare Projekte in den letzten Jahren u.a. in Nagold und in Althengstett durchgeführt hat, die Situation vor Ort angeschaut. Die Firma Schnepf hat die Grundlagen ermittelt und eine grobe Vorplanung mit Kostenschätzung erstellt. Es liegt eine Kostenschätzung von brutto 162.911,00 € vor.

Das Honorarangebot der Planungsgruppe Schnepf liegt in der Honorarzone II Mitte. Die Verwaltung hält das Angebot in Anbetracht der konjunkturellen Lage für angemessen und ist vergleichbar mit anderen Projekten in der Vergangenheit.

Die Planung soll in den nächsten Monaten fortgeführt werden damit im Herbst/Winter die Ausschreibung rechtzeitig am Markt platziert werden kann. Der Ausführungszeitraum ist bis Ende der Sommerferien 2019 geplant.

Im Sommer 2018 soll ein Förderantrag für den Austausch der Sporthallenbeleuchtung gestellt werden. Es handelt sich um dasselbe Förderprogramm wie beim Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED. Bei Bewilligung des Zuschusses kann mit einer Förderung von ca. 25.000 € gerechnet werden.

Auszüge für:

___ Bürgermeister ___ Kämmerei ___ Bauakten
 ___ Hauptamt ___ Ortsbauamt ___ Landratsamt
 ___ Ordnungsamt ___ Personalakten ___ _____

Diesen Auszug beglaubigt:

Bürgermeisteramt Jettingen
 Datum
 Unterschrift

Sitzung vom 17.04.2018

Im Haushaltsplan 2018 sind 110.000 € für die Maßnahme eingestellt. Bis auf anteilige Planungskosten werden 2018 keine Ausgaben anfallen. Entsprechend der Kostenschätzung erfolgt dann im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ein Haushaltsansatz.

2. Beratung

Gemeinderat Hans-Martin Haag fordert, dass die Vereine in die Planung einbezogen werden. Dies wird von Verwaltungsseite unterstützt. Es sollen auch verschiedene Beleuchtungen besichtigt werden.

Gemeinderätin Birgit Seeger bemängelt den Blendeffekt bei den derzeitigen Leuchten und wünscht sich in diesem Bereich eine Verbesserung.

Gemeinderat Wilhelm Kern fragt, ob der Kabel austausch bereits in den Kosten enthalten ist. Dies wird bejaht.

Gemeinderat Klaus Brösamle möchte aufgrund früherer Probleme wissen, ob auch die Deckenkonstruktion im Zuge des Leuchtaustauschs angegangen werden muss. Hintergrund ist, dass sich vor einigen Jahren Teile der Deckenkonstruktion gelöst hatten. Herr Walter informiert, dass die Deckenkonstruktion mittlerweile größtenteils verschraubt ist. An wenigen Stellen muss dies noch nachgeholt werden. Dies wird im Zuge der Arbeiten erfolgen.

Gemeinderätin Sabine Kirn möchte wissen, ob auch die Bühnenbeleuchtung ausgetauscht wird. Dies wird verneint. Frau Kirn regt dringend an, auch den Austausch der Bühnenbeleuchtung in die Planung einzubeziehen. Die angebrachten Strahler heizen sich sehr stark auf, was für die Nutzer der Bühne unangenehm ist. Außerdem ist die Ausleuchtung, vor allem am Rand der Bühne nicht optimal. Herr Walter entgegnet, dass dafür ein spezialisierter Planer notwendig ist und der Austausch der Bühnenbeleuchtung den Austausch der gesamten Sicherheitsbeleuchtung nach sich ziehen würde, da diese miteinander verknüpft sind. Dies wäre sehr teuer. Man einigt sich darauf, den Austausch der Bühnenbeleuchtung in die Planung aufzunehmen. Auf Grundlage der Einschätzung der Planungsgruppe Schnepf und der ermittelten Kosten kann dann entschieden werden, ob die Bühnenbeleuchtung tatsächlich ausgetauscht wird.

Sodann fasst das Gremium bei 19 Zustimmungen folgenden einstimmigen

Beschluss:

Die Planungsgruppe Schnepf aus Nagold wird mit der weiteren Planung für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung in der Willy-Dieterle-Halle beauftragt. Das Honorarangebot HOAI II-Mitte, basierend auf die Kostenschätzung mit 162.911,00 €, beträgt brutto 32.806,31 €.